

RALLY - ESTINTORI BRANDEGGIABILI

In tutte le gare nazionali ed internazionali svolgentesi sul territorio italiano, ogni vettura deve essere equipaggiata con due estintori conformi agli Articoli da 253.7.3.2 a 253. 7. 3.5 che seguono, o conformi allo standard FIA 8865-2015 (Gli articoli da 253.7.3.2 a 253.7.3.5 che seguono in quest'ultimo caso non si applicano).

L'installazione del secondo estintore brandeggiabile deve seguire le prescrizioni dell'art 253.7.3.6. Il secondo estintore deve essere installato nell'abitacolo o nel compartimento bagagli.

Almeno uno dei due estintori brandeggiabili deve essere compatibile con i requisiti per l'alta tensione (vedi articolo 253.18.23 di seguito riportato)

253.7.3.2 Prodotti estinguenti autorizzati:
AFFF, 4F Universal, FX G-TEC, Viro3, polvere o qualunque altro prodotto omologato dalla FIA

253.7.3.3 Quantità minima di prodotto estinguente:

- AFFF 2,4 litri
- 4F Universal 2,4 litri
- FX G-TEC 2,0 kg
- Viro3 2,0 kg
- Novec 1230 2,0 kg
- Polvere 2,0 kg

253.7.3.4 Tutti gli estintori devono essere pressurizzati, in funzione del loro contenuto, come segue:

- AFFF secondo le istruzioni del produttore
- 4F Universal secondo le istruzioni del produttore
- FX G-TEC e Viro3 secondo le istruzioni del produttore
- Zero 360 secondo le istruzioni del produttore
- Polvere 8 bar minimo, 13,5 bar massimo

Inoltre, nel caso dell'AFFF e del 4F Universal, gli estintori devono essere equipaggiati di un sistema che permetta la verifica della pressione del contenuto.

253.7.3.5 Le seguenti informazioni devono essere riportate visibilmente su ciascun estintore:

- Capacità
- Tipo di prodotto estinguente.
- Peso o volume del prodotto estinguente
- Data di verifica dell'estintore che non deve essere più di due anni dalla data di riempimento o di quella dell'ultima verifica o della data di validità limite corrispondente

253.7.3.6 Ciascuna bombola dell'estintore deve essere protetta in modo adeguato. I suoi fissaggi devono essere in grado di resistere a una decelerazione di 25

g. Inoltre, solo delle chiusure metalliche a sgancio rapido (almeno 2) con cinghie metalliche sono accettate.
Sono richiesti delle fascette che impediscano spostamenti trasversali della bombola.

253.7.3.7

Gli estintori devono essere facilmente accessibili al pilota e al copilota.

Gli estintori per l'alta tensione possono essere o di tipo ABC o avere un prodotto estinguente tale da non creare un atmosfera conduttiva ed in conformità alla lista seguente:

- Novec 1230
- FX G-TEC FE36

In caso di incendio i conduttori dovranno fornire uno degli estintori manuali per contribuire a spegnere l'incendio. Tale estintore dovrà essere sostituito il prima possibile, al successivo parco assistenza o parco chiuso

Il testo di questa nota è riportata nella N.S. 7 articolo 18.4 disponibile sul sito